



**MAINZER**  
FERNWÄRME

## Bescheinigung über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7

für das

### zentrale Fernwärmenetz Mainz der Mainzer Fernwärme GmbH

Der Gutachter bescheinigt der Mainzer Fernwärme GmbH folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2023**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

nach GEG zu  
verwenden

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,24

**Emissionsfaktor FW 309-1:2023**

(Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis: 1.1.2021 bis 31.12.2023

umfasst Planungsdaten: nein

gültig bis: 01.06.2034

erstmalig ausgestellt am: 01.06.2024

von: Simon Reusch, zugelassener Gutachter nach FW609

Simon Reusch  
Zugelassener Gutachter nach FW609